LABOREX S.R.L.
Székhely: Str. Mihai Bravu, nr. 206, Ploiești, Prahova megye
Telephelyek: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 4
Berceni, Prahova megye
Str. Ștrandului, nr. 11, Țânțăreni falu,
Blejoi, Prahova megye
Telefon: 0244518760
E-mail: office@laborexromania.ro
Web: www.laborexromania.ro

Cégjegyzékszám: J1994000109298
Adóazonosító (CIF): RO 5122017
RON-számla: RO96 INGB 0005 0082 0359 8914, ING Bank Ploiești
RO38 TREZ 5215 069X XX00 1849, Kincstár
EUR-számla: RO45 INGB 0005 0082 0359 0714, ING Bank Ploiești

MŰSZAKI ADATLAP
CLEANEX® CLIMA Ag
Ezüstionokat (Ag) tartalmazó tisztítószer légkondicionáló berendezésekhez

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A termék kolloid ezüstöt tartalmazó tisztítószer, amely hozzájárul a kellemetlen szagok megszüntetéséhez, és jobb minőségű levegőt biztosít a légkondicionált térben.
A szűrők, elpárologtatók és kondenzátorok tisztításával eltávolított szennyeződések javítják a rendszer hatásfokát, és jelentősen csökkentik a villamosenergia-fogyasztást.
A kolloid ezüst nem mérgező, és nem rendelkezik allergén tulajdonságokkal.

2. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Az ezüstionokat (Ag) tartalmazó tisztítószer professzionális felhasználásra, légkondicionálók, ventilátoros konvektorok (fan-coilok) és folyadékhűtők tisztítására szolgál.
A termék hatékonyan távolítja el a por-, nikotin- és zsírlerakódásokat, és egyúttal hozzájárul a kellemetlen szagok megszüntetéséhez és a levegő minőségének javításához.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A terméket hígítás nélkül, a tisztítandó felületekre permetezve kell használni, például split klímaberendezések elpárologtatóin, szűrőkön, lamellás kondenzátorokon és a berendezések burkolatain.
A felhordást követően hagyja az oldatot legfeljebb 15 percig hatni. Ezután az alábbi módszerek egyikével távolítsa el:
• Kis nyomású vizes öblítéssel, a szűrők és a kültéri egységek kondenzátorai esetében.
• A berendezés hűtési üzemmódban történő elindításával: az oldat és az elpárologtatón lévő szennyeződés a kondenzvízgyűjtő tálcán és az elvezetőcsövön keresztül távozik.
A légkondicionáló rendszerek tisztítása minden meleg évszak kezdetén (tavasszal) és hideg évszak kezdetén (ősszel) ajánlott.

4. MŰSZAKI MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Sor-szám	JELLEMZŐ	VIZSGÁLATI MÓDSZER	ÉRTÉKEK	
			Előírt	Jellemző
1	Megjelenés	Szemrevételezés	Homogén, tiszta	Homogén, tiszta
2	Szín	Szemrevételezés	Világoskék	Világoskék
3	Sűrűség, kg/l	ISO 758	1,05 ± 0,03	1,06
4	pH-érték	ISO 4316	7,5 - 9,5	9,3
5	Egyezményes szárazanyag-tartalom	EN 480-8	1,5% ± 1	2,3
6	Ezüsttartalom (Ag), ppm	TH-50	2 - 5	3

Kiszerelés: 1 kg-os műanyag szórófejes flakonok és 5 kg-os műanyag kannák.
Garanciális idő: a gyártástól számított 3 év, megfelelő tárolási körülmények között.
Fedett helyiségben, közvetlen napsugárzástól védve tárolandó.

A dokumentumban szereplő információk a LABOREX S.R.L. kizárólagos tulajdonát képezik, és kizárólag a címzett használhatja fel őket, bizalmas célokra.

Magyar fordítás a 2026. évi román eredeti alapján.